



OZNACZENIE	TB-...	TB-.../1	TB-.../2
PRĄD	9,8 A	9,3 A	0,5 A
MOC	2,1 kW	2 kW	0,1 kW
PRZEKRÓJ	3x2,5	3x2,5	3x1,5
DŁUGOŚĆ			
OPIS	Zasilanie z R-3	Gniazda wtykowe	Oświetlenie

<u>Tytuł rysunku</u> Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej (TB1-TB7, TB9-13, TB15-38)		AG-MAR ENGINEERING Iwona Zagert Czernik Świecki 84, 86-131 Jezewo		
<u>Tytuł opracowania</u> Remont instalacji elektrycznej budynku internatu przy ulicy Myśliwskiej 1a w miejscowości Nowe		Nr projektu:	Rys. E 19	
		Skala: schemat	Branża: Elektryczna	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	
Projektował:	mgr inż. Jan Rubczak	7210/35/76	08.12.2014 r.	
Opracował:	inż. Tomasz Bartoszewicz		08.12.2014 r.	