

PZEA.251.3.2019

**Zapytanie**

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej  
w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.”**

**Zapytanie z dnia 9.09.2019 r.**

**Treść zapytania:**

„Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu określił warunek, że o zamówienie ubiegać mogą się: Rozdział VI, Punkt 2, Podpunkt 3) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej pięcioma osobami, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne do zajmowania się budową oraz eksploatacją instalacji elektrycznych, w tym trzy osoby z uprawnieniami bez ograniczeń napięciowych.

W związku z tym, prosimy o wskazanie części zamówienia, które do realizacji wymaga aby pracownicy posiadali uprawnienia bez ograniczeń napięciowych. Wg nas do realizacji tego zamówienia nie są konieczne świadectwa kwalifikacyjne bez ograniczeń napięciowych (wystarczą tylko świadectwa do 15,4 kV). Zapis taki powoduje, że z zamówienia zostaje wykluczona duża część firm, wykonujących instalacje w tym sektorze. Poza tym uprawnienia bez ograniczeń posiadają przede wszystkim pracownicy energetyki, lub pracujący przy liniach wysokiego napięcia, a wynika to z faktu specyfikacji i niebezpieczeństw jakie występują w ich pracy. Przy realizacji przedmiotowego zadania, żaden pracownik nie będzie narażony na działanie napięcia większego niż 15,4 kV.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Częścią zamówienia do której są potrzebne świadectwa kwalifikacyjne powyżej 1 KV (czyli w tym przypadku do 15 KV) jest przebudowa zasilania obiektu. Zaprojektowano nowe złącze typu ZK - P.POŻ umiejscowione przy istn. złączu ZK-3 (własność ENEA OPERATOR ), jak pokazano na rys. nr 11 zasilanie tego złącza odbywa się bezpośrednio z ST. Transformatorowej 15/0,4 KV co wiąże się z wyłączeniem obwodu zasilania podstawowego jak i rezerwowego. Wyłączenia w/w obwodów w ST. Transformatorowej odbywa się na wniosek Wykonawcy robót, ale aby Zakład Energetyczny dopuścił do pracy brygadę zewnętrzną trzeba spełnić pewne wymogi takie jak np. odpowiednia ilość pracowników z odpowiednim przeszkoleniem. Świadectwa kwalifikacyjne w naszym regionie pracownicy otrzymują w dwóch grupach napięciowych mianowicie do 1 KV i powyżej 1 KV bez ograniczeń napięciowych dla tego też Zamawiający wymaga trzy osoby z świadectwem kwalifikacyjnym powyżej 1 KV.

**Podstawa prawna:**

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

**STAROSTA**

*Barbara Studzińska*