



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POWIAT ŚWIECKI

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel. (52) 56 83 100, fax (52) 56 83 102
NIP: 559-187-36-20 REGON: 002350978

Zapytania

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
**Rozbudowa i nadbudowa budynku ZSOiP w Świeciu w ramach realizacji projektu:
„Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu”** Nr RPKP.06.03.02-04-0006/16

Zapytania z dnia 17.02.2020 r.

Treść zapytań

- „ 1. W przedmiarze robót w pozycji 153, 154, 155 występuje montaż oświetlenia w ilości 80 sztuk natomiast w opisie technicznym załączonym do projektu brak jakiegokolwiek opisu dotyczących rodzaju opraw (led, świetlówki) i ich parametrów. Jakie są wymagania dotyczące opraw?
2. W przedmiarze pozycja 66 występuje montaż 12 sztuk umywalek, na projekcie występuje 15 umywalek (13 zwykłych, 2 dla niepełnosprawnych). Jaką ilość przyjąć do oferty?
3. W pozycji 67 występują 4 zlewozmywaki natomiast na projekcie widnieje 5 sztuk. Jaką ilość przyjąć do oferty? ”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad 1. W pozycji 153 umieszczono montaż opraw w 2 toaletach oraz w 1 zapleczu na piętrze i tak jak w przedmiarze uwidoczniono mają to być oprawy żarowe, bryzgo - i strugo – odporne, porcelanowe i przykręcane. W poz. 154 należy zaplanować 75 opraw świetlówek, odpowiedniej mocy (mają spełnić obowiązujące parametry dot. natężenia światła w pracowniach szkolnych i biurach). Zamawiający oczekuje opraw podłużnych (światło naturalne), nawiązujących do już zamontowanych opraw w budynku np. OPRAWA ALIT XP7 2 X 40 KW IP-20 PC-CLEAR EVG. W poz. 155 natomiast jest ujęty montaż opraw oświetleniowych na klatce schodowej (analogicznych jak w poz. 154), gdzie powinno zostać zamontowane oświetlenie ewakuacyjne (dodatkowo zasilane autonomicznie). Wzór wszystkich proponowanych do montażu opraw uzgodnić z Zamawiającym.

Ad 2. Na projekcie występuje 15 umywalek, ale 3 już istnieją, i ich usytuowanie nie ulegnie zmianie (1 w Pokoju Nauczycielskim na parterze + 1 w zapleczu położonym obok + 1 w Pracowni na piętrze bezpośrednio nad Pokojem Nauczycielskim). Dlatego w kosztorysie wystarczy planować wyłącznie 12 umywalek, gdyż umywalki w wymienionych pomieszczeniach już są, najwyżej do wykonywania prac budowlanych zostaną zdemontowane by nie uległy uszkodzeniu.

Ad 3. Do oferty przyjąć 4 zlewozmywaki. Na projekcie jest 5 zlewozmywaków, ale jeden jest już istniejący w Pokoju Nauczycielskim na parterze, gdzie instalacja wod. kan. nie będzie zmieniana.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

STAROSTA

Barbara Studzińska