



oprawa przewidziana do demontażu i przełożenia

na drzwiach od strony wewnętrznej zamontować napęd do automatycznych drzwi przymykowych z czujkami ruchu wew/zew, doprowadzić zasilanie przewodem 3x1,5mm²

na drzwiach od strony wewnętrznej zamontować napęd do automatycznych drzwi przymykowych z czujkami ruchu wew/zew, doprowadzić zasilanie przewodem 3x1,5mm²

- (A) oprawa KANLUX DABA LED SMD DL-170 z czujnikiem ruchu
- (X) plafoniera hermetyczna z czujnikiem ruchu - zmiana lokalizacji

F117 1000W konwektor elektryczny ATLANTIC

UWAGI:
Zasilanie doprowadzić z istniejącej rozdzielni.

- UWAGA:**
POZIOM POSADOWIENIA PARTERU ±0,00: 51,45 m n.p.m.
1. POPRAWNOŚĆ WYMIAROWANIA SPRAWDZIĆ W NATURZE
 2. STOLARKĘ NALEŻY ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OBMIARU NA BUDOWIE
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ
 4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC WYMIAROWYCH I INNYCH NIEŚCISŁOŚCI, POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I USTALIĆ ROZWIĄZANIE
 5. ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ



| RZUT PRZYZIEMIA | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| OBIEKT | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WIATROŁAP | SKALA RYS.: 1:50 |
| ADRES | UL. PADEREWSKIEGO 5A; 86-105 ŚWIECIE DZ. NR EWID. 63 | DATA: 06.2020r. |
| INWESTOR | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 UL. PADEREWSKIEGO 5A; 86-105 ŚWIECIE | NR RYS.: E-1 |

| Projektant | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Mirosław Niedzielski tech. elektryk | NB-7210/108/80 spec. instalacyjno-inżynierska w zakresie inst. elektrycznych | Instalacje elektryczne Projektant | |

**BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI**
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl