



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

POWIAT ŚWIECKI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Świecie, dnia 31.07.2017 r.

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel. (52) 56 83 100, fax (52) 56 83 102
NIP: 559-187-68-20 REGON: 092350978

PZEA.272.2.2017

**Zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie zadania**

„Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu” realizowanego przez Powiat Świecki w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.

Zapytania z dnia 26.07.2017 r.

Treść zapytania:

- Prosimy o usunięcie z Umowy Paragraf 2 pkt 9 – „Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 2 (w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r.) co najmniej od godziny 7:00 do godz. 17:00 tj. przez 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót.” Kodeks pracy zezwala na wykonywanie pracy wyłącznie przez **45 godzin** tygodniowo.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Treść zapytania nie stanowi wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Treść zapytania:

- Prosimy o zmianę paragrafu 7 punkt 2, tj. „Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i płatne będzie na podstawie dwóch faktur lub dwóch rachunków...”. Prosimy o wprowadzenie fakturowania 1 raz w miesiącu z terminem płatności 30 dni.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Treść zapytania nie stanowi wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Treść zapytania:

- Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej?



Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy.

Treść zapytania:

- Prosimy o zmianę kar umownych w paragrafie 10 wg poniższych zapisów:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia Etapu I robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia Etapu I robót a faktycznym dniem zakończenia robót;
 - b) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia Etapu II robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia Etapu II robót a faktycznym dniem zakończenia robót,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego-ustalonego na usunięcie wad,
 - d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
 - e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
 - f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, ~~za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,~~
 - g) ~~za nieprzedłożenie dowodów potwierdzających uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, bądź dalszym podwykonawcą w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, proponujemy wstrzymanie wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu dostarczenia dokumentów.~~
 - h) ~~za nieprzedłożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić i zażądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,~~
 - i) ~~z tytułu uchybienia wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.~~
- 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy,



- b) za zwłokę w wyznaczeniu terminu odbioru po zgłoszeniu takich działań przez Wykonawcę w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór byłby dokonany zgodnie z postanowieniami umowy,
- c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Treść zapytania nie stanowi wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Treść zapytania:

- Prosimy o usunięcie z zapisów umowy następujących paragrafów:

- Paragraf 2 pkt 8 ustęp 15)
- Paragraf 2 pkt. 11
- Paragraf 10 pkt. 3 i 6
- Paragraf 13 pkt. 7 ustęp 6) i 7)
- Paragraf 12 pkt. 5) i 6)

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Treść zapytania nie stanowi wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Treść zapytania:

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy spadkowej stropodachu w całości ze styropianu (zastąpienie keramzytu styropianem)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Warstwa spadkowa pozostaje aktualna w projekcie, czyli wykonana tylko i wyłącznie z keramzytu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany projektu budowlanego.

Treść zapytania:

- Prosimy o udostępnienie projektu szybu windowego oraz wyjaśnienie zapisu „Winda wykonana w konstrukcji samonośnej.” Jednocześnie informujemy, że dla spełnienia wymogów dostosowania windy do potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne będzie obrócenie szybu o 90 stopni względem osi z zachowaniem zaprojektowanych wymiarów kabiny dźwigu osobowego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Informacje zawarte na rysunkach projektu budowlanego (str. 64) mają charakter ogólny, zawarta w projekcie uwaga mówi, że po ostatecznym wyborze windy szyb należy dostosować do wymogów urządzenia. Stwierdzenie „winda wykonana w konstrukcji samonośnej” oznacza, że konstrukcja szybu windowego zamocowana do żelbetowego podszybia jest konstrukcją samonośną nie przenoszącą znaczących obciążeń na istniejące elementy konstrukcji budynku. Projekt szybu wykonano orientacyjnie dla przykładowego dźwigu osobowego ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem, dowolną lokalizacją szafki



mieszczącej napęd i sterowanie (dostęp do sterowania i zespołu napędowego poza szybem). W tym wypadku jako przykład podano dźwig GREEN LIFT 81.21. Ostatecznie Wykonawca dokona wyboru danego urządzenia po uzgodnieniu z Zamawiającym, które ściany mają zostać wykonane z blachy lakierowanej proszkowo a które ze szkła o określonej wytrzymałości (str. 31 projektu). Wybrane urządzenie dźwigowe o konstrukcji samonośnej powinno spełniać wymagania obowiązującej dyrektywy dźwigowej oraz normy PN, a także posiadać wszystkie konieczne atesty. Producent wybranego urządzenia powinien udostępnić Dokumentację Techniczno-Ruchową, aby wykonać podszybie oraz elementy konstrukcyjne do wybranego zestawu - urządzenia dźwigowego. Zgodnie § 193 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) obrócenie szybu o 90 stopni względem osi z zachowaniem zaprojektowanych wymiarów kabiny dźwigu osobowego nie jest bezwzględnie konieczne, jednak jeżeli ułatwi to nabycie właściwego dźwigu, dostosowanego do istniejących warunków Zamawiający wyraża na to zgodę.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

WICESTAROSTA

Barbara Studzińska