

PZEA.272.2.2017

Zapytania

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania
„Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu” realizowanego przez Powiat Świecki
w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie
6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług
edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje
w infrastrukturę i wyposażenie.

Zapytania z dnia 31.07.2017 r.

Treść zapytania:

- Prosimy uszczegółowienie zakresu docieplenia budynku łącznika oraz projektowanej nadbudowy.
Czy do wyceny i realizacji przyjąć wyłącznie docieplenie ścian piętra?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Do wyceny należy ująć docieplenie ścian **nie tylko piętra** łącznika oraz istniejącej nadbudowy.
Należy uwzględnić również ściany parteru tych części budynku szkoły. Obecnie założone
docieplenie parteru łącznika oraz starej części budynku nie spełnia przewidzianych w projekcie
budowlanym norm. Ponadto, na parterze starej części budynku wszystkie okna są przewidziane do
wymiany (wymiana okien obejmuje również zasadniczą zmianę ich wymiarów, w związku z czym
należy wykonać 9 nowych nadproży).

Treść zapytania:

- Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie głębszego podszybia windowego
(gł. 1,35m)? Obecnie zaprojektowane podszybie będzie wymagało uzyskania od UDT pozwolenia
na odstępstwo.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Podszybie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (opis str.31 projektu). Budynek nie
spełnia wymagań co do głębokości podszybia i wysokości nadszybia. Dlatego należy zastosować
dźwig ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem. Do tego należy uzyskać wstępną akceptację,
o której mowa w § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów (Dz. U. z 2016 r., poz. 811).
W przypadku budynków istniejących jest to postępowanie standardowe. Wybrane urządzenie
dźwigowe o konstrukcji samonośnej powinno spełniać wymagania obowiązującej dyrektywy
dźwigowej oraz normy PN, a także posiadać wszystkie konieczne atesty.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.)

WICESTAROSTA

Barbara Studzińska