

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Obliczeń wykonano zgodnie z:

Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. [m ²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m ³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m ³ /h]	Krotność [LW/h]	Wywiew [m ³ /h]	Uwaga
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	17

WENTYLATORY

105	PARTER	WC	7,98	3,00	23,94				75	Ww-1 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 100 m ³ /h
205	PIĘTRO	WC	9,52	3,00	28,56				100	Ww-2 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 100 m ³ /h
205	PIĘTRO	POM. PORZĄDKOWE	7,45	3,00	22,35				30	Ww-3 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 100 m ³ /h
303	PIĘTRO	WC	2,56	3,00	7,68				50	Ww-4 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 100 m ³ /h